

Zabrze, 14.05.2015 r.

Modyfikacja**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie**

**Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34.
Nr sprawy: PN/UZP/03/2015.**

A. Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Przedmiar:

1. W pozycji nr 10 d.2, 11 d.2, 12 d.2, 13 d.2, 14 d.2 w kolumnie „Opis i Wyliczenia”, „Poszcz.” i „Razem”:

1) Poz. nr 10 d.2

Było:

Kolumna „Opis i Wyliczenia”: Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu opraw ewakuacyjnych np jasna autotest

Kolumna „Poszcz.”: 19.000, Kolumna „Razem”: 19.000

Winno być:

Kolumna „Opis i Wyliczenia”: Montaż opraw Q1 z przygotowaniem podłoża - specyfikacja wg zestawienia

Kolumna „Poszcz.”: 5.000, Kolumna „Razem”: 5.000

2) Poz. nr 11 d.2

Było:

Kolumna „Opis i Wyliczenia”: Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu opraw ewakuacyjnych np jasna autotest dwustronna

Kolumna „Poszcz.”: 12.000, Kolumna „Razem”: 12.000

Winno być:

Kolumna „Opis i Wyliczenia”: Montaż opraw Q3 wraz z przygotowaniem podłoża - specyfikacja wg zestawienia

Kolumna „Poszcz.”: 14.000, Kolumna „Razem”: 14.000

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych jest instytutem Polskiej Akademii Nauk

3) Poz. nr 12 d.2

Było:

Kolumna „Opis i Wyliczenia”: Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego

Kolumna „Poszcz.”: 55.000, Kolumna „Razem”: 55.000

Winno być:

Kolumna „Opis i Wyliczenia”: Montaż opraw Q4 wraz z przygotowaniem podłoża - specyfikacja wg zestawienia

Kolumna „Poszcz.”: 33.000, Kolumna „Razem”: 33.000

4) Poz. nr 13 d.2

Było:

Kolumna „Opis i Wyliczenia”: Montaż w suficie podwieszanym oprawy oświetlenia awaryjnego 16+36

Kolumna „Poszcz.”: 52.000, Kolumna „Razem”: 52.000

Winno być:

Kolumna „Opis i Wyliczenia”: Montaż opraw Q5 wraz z przygotowaniem podłoża - specyfikacja wg zestawienia

6

Kolumna „Poszcz.”: 6.000, Kolumna „Razem”: 6.000

5) Poz. nr 14 d.2

Było:

Kolumna „Opis i Wyliczenia”: Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego z zabezpieczeniem przeciw niskim temperaturom do – 20

Kolumna „Poszcz.”: 6.000, Kolumna „Razem”: 6.000

Winno być:

Kolumna „Opis i Wyliczenia”: Montaż opraw Q7 wraz z przygotowaniem podłoża - specyfikacja wg zestawienia

Kolumna „Poszcz.”: 21.000, Kolumna „Razem”: 21.000

2. W pozycji nr 27 (nowy numer 32 d.4.1), 39 (nowy numer 44 d.4.1), 40 (nowy numer 45 d.4.1) w kolumnie „Opis i Wyliczenia”

1) Poz. 27 d.4.1 (nowy numer 32 d.4.1)

Było:

Montaż zaworów przelotowych prostych - zawór pierwszeństwa np. Zawór pierwszeństwa VV300 Honeywell + 2 x kołnierz gwintowany Dn50

2

Winno być:

Montaż zaworów przelotowych prostych – Zawór antyskażeniowy EA 251

2) Poz. 39 d.4.1 (nowy numer 44 d.4.1)

Było:

Płukanie instalacji

poz. 33+ poz. 34 + poz. 35

Winno być:

Płukanie instalacji

poz.38 + poz.39 + poz.40

3) Poz. 40 d.4.1 (nowy numer 45 d.4.1)

Było:

Próba szczelności instalacji

Krotność = 2

Poz. 39

Winno być:

Próba szczelności instalacji

Krotność = 2

poz.44

3. Zmiana numeracji od pozycji nr 15. Dodano 5 nowych pozycji (od 15 do 19). Treść pozycji od numeru 20 nie ulega zmianie. Dla przykładu poprzednia pozycja nr 15 jest obecnie pozycją nr 20.

B. Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego – Kosztorys:

1. W pozycji nr 10 d.2, 11 d.2, 12 d.2, 13 d.2, 14 d.2 w kolumnie „Opis” i „Ilość”:

1) Poz. nr 10 d.2

Było:

Kolumna „Opis”: Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu opraw ewakuacyjnych np jasna autotest

Kolumna „Ilość”: 19.000

Winno być:

Kolumna „Opis”: Montaż opraw Q1 z przygotowaniem podłoża - specyfikacja wg zestawienia

Kolumna „Ilość”: 5.000

2) Poz. nr 11 d.2

Było:

Kolumna „Opis”: Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu opraw ewakuacyjnych np jasna autotest dwustronna

Kolumna „Ilość”: 12.000

Winno być:

Kolumna „Opis”: Montaż opraw Q3 wraz z przygotowaniem podłoża - specyfikacja wg zestawienia

Kolumna „Ilość”: 14.000

3) Poz. nr 12 d.2

Było:

Kolumna „Opis”: Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego

Kolumna „Ilość”: 55.000

Winno być:

Kolumna „Opis”: Montaż opraw Q4 wraz z przygotowaniem podłoża - specyfikacja wg zestawienia

Kolumna „Ilość”: 33.000

4) Poz. nr 13 d.2

Było:

Kolumna „Opis”: Montaż w suficie podwieszanym oprawy oświetlenia awaryjnego

16+36

Kolumna „Ilość”: 52.000

Winno być:

Kolumna „Opis”: Montaż opraw Q5 wraz z przygotowaniem podłoża - specyfikacja wg zestawienia

6

Kolumna „Ilość”: 6.000

5) Poz. nr 14 d.2

Było:

Kolumna „Opis”: Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego z zabezpieczeniem przeciw niskim temperaturom do – 20

Kolumna „Ilość”: 6.000

Winno być:

Kolumna „Opis”: Montaż opraw Q7 wraz z przygotowaniem podłoża - specyfikacja wg zestawienia

Kolumna „Ilość”: 21.000

2. W pozycji nr 27 (nowy numer 32 d.4.1) w kolumnie „Opis”

1) Poz. 27 d.4.1 (nowy numer 32 d.4.1)

Było:

Montaż zaworów przelotowych prostych - zawór pierwszeństwa np. Zawór pierwszeństwa VV300 Honeywell + 2 x kołnierz gwintowany Dn50

Winno być:

Montaż zaworów przelotowych prostych – Zawór antyskażeniowy EA 251


3. Zmiana numeracji od pozycji nr 15. Dodano 5 nowych pozycji (od 15 do 19). Treść pozycji od numeru 20 nie ulega zmianie. Dla przykładu poprzednia pozycja nr 15 jest obecnie pozycją nr 20.

W związku z powyższą modyfikacją termin oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjno-ekonomicznych


mgr Monika Barczewska

h